

**Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

**ДО**

**Г-Н КОСТАДИН ГЕШЕВ**

**ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК**

**УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ № 3, ЕТ. 4, П.К. 220**

**4400 ПАЗАРДЖИК**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**за инвестиционно предложение**  
**от**  
**ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД**

Пълен пощенски адрес: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 201

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел: 02/9696802, факс: (02) 9626189, e-mail: [eso@eso.bg](mailto:eso@eso.bg)

Изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Ангелин Цачев.

Лице за контакт: Виктор Масларов - тел. 0889/635-267, e-mail: [viktor.maslarov@eso.bg](mailto:viktor.maslarov@eso.bg)  
експерт отдел подготовка обекти, Управление ИКПО, Дирекция Инвестиции

Гюлер Алиева – тел. 0878442505, e-mail: [gyuler.alieva@eso.bg](mailto:gyuler.alieva@eso.bg) експерт отдел подготовка обекти, Управление ИКПО, Дирекция Инвестиции

**УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕШЕВ,**

Уведомяваме Ви, че **ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД** има следното инвестиционно предложение:

**Реконструкция на ВЛ 110 kV „Семчиново“**

**1. Резюме на предложението.**

Въз основа на внесено от страна на Електроенергийния системен оператор уведомление за обект *Реконструкция на ВЛ 110 kV „Семчиново“*, е издадено становище с Ваш изх.№ ПД-01-206-(1)/17.05.2024 г., в което се посочва, че заявеното инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към никоя от позициите в Приложение 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентирани в глава шеста от същия закон процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Предвид териториалният обхват на инвестиционното предложение, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС. В резултат на проведената процедура е постановено Ваше Решение № 13-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се съгласува инвестиционно предложение *Реконструкция на ВЛ 110 kV „Семчиново“*. С писмо с Ваш изх.№ РД-17-433-(1)/05.07.2024 г. е удостоверено влизането в сила на цитираното решение.

В процеса на подготовка на строително-монтажните работи се налага изменение в инвестиционното предложение. Изменението е **единствено в част Строителни конструкции** и се състои в промяна във вида на връзките на 25 стълба и възможността за замяна на монолитните фундаменти с монтажни фундаменти за стълбовете тип Н.Д.

Няма да има промяна в местоположението на стълбовете, спрямо представената с уведомление в Ваш вх.№ ПД-01-206/24.04.2024 г. информация.

Реконструкцията на съществуващия електропровод ВЛ 110 kV „Семчиново“ ще се осъществи чрез подмяна на съществуващите стълбове **/стъпка в стъпка/**, както е посочено и в горесцитираното уведомление.

Във връзка с гореизложеното, с настоящото уведомление Ви уведомяваме за изменение на инвестиционно предложение *Реконструкция на ВЛ 110 kV „Семчиново“*.

## **2. Описание на основните процеси.**

Единствените разлики спрямо работния проект, представен Ви с уведомление с Ваш вх.№ ПД-01-206/24.04.2024 г., са в част Строителни конструкции и са както следва:

- в одобрения проект стълбовете са с Х връзки, а новото решение **предвижда 25 броя стълбове да са с К връзки, тип D;**

- при възникнала необходимост в рамките на строителния процес е възможна замяна на монолитните фундаменти с монтажни фундаменти за стълбовете тип Н.Д.

**Други изменения в инвестиционното предложение не се предвиждат.**

Взривни работи не се предвиждат.

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:**

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и/или одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие.

Основният разрешителен режим, имащ отношение към реализацията на инвестиционното предложение, е свързан с получаването на разрешение за строеж, съгласно действащата в страната нормативна база, а именно Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него.

## **4. Местоположение**

Както е упоменато и в уведомлението с Ваш вх.№ ПД-01-206/24.04.2024 г., предвидената реконструкция ще се извърши в границите на съществуващия сервитут на електропровода, чрез подмяна на съществуващите стълбове **/стъпка в стъпка/**.

Трасето на ВЛ минава през терени, попадащи в землищата на следните населени места:

- с. Момина клисура, гр. Белово - община Белово, област Пазарджик.
- гр. Септември, с. Варвара, с. Симеоновец, с. Лозен – община Септември, област Пазарджик.
- с. Братаница, с. Ляхово, с. Паталеница, с. Алеко Константиново, с. Главиница - община Пазарджик, област Пазарджик.

**Промяната в работния проект, касае единствено цитираните в точка 2 от настоящото**

уведомление изменения. Няма да има промяна в местоположението на стълбове, спрямо представената с уведомление в Ваш вх.№ ПД-01-206/24.04.2024 г. информация.

**5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

Няма.

**6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

Няма да има отделяне на вредни вещества и газове, които да замърсяват околната среда и въздуха. Няма да се отделят радиоактивни, йонизиращи и ултравиолетови лъчения.

**7. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:**

Образуваните в процеса на СМР строителни отпадъци ще се управляват съгласно изготвения за проекта План за управление на строителните отпадъци, Закона за управление на отпадъците и актовете по прилагането му.

**8. Отпадъчни води:**

Няма.

**9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:**

Няма