

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО

Г-Н КОСТАДИН ГЕШЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ № 3, ЕТ. 4, П.К. 220

4400 ПАЗАРДЖИК

**УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД**

Пълен пощенски адрес: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 201

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел: 02/9696802, факс: (02) 9626189, e-mail: eso@eso.bg

Изпълнителен директор на фирмата възложител: **инж. Ангелин Цачев.**

Лице за контакт:

Гюлер Алиева – тел. 0878442505, e-mail: gyuler.alieva@eso.bg експерт отдел подготовка обекти, Управление ИКПО, Дирекция Инвестиции

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕШЕВ,

Уведомяваме Ви, че **ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД** има следното инвестиционно предложение:

**П/ст „Пазарджик“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV – изменение в част
Кабелиране на един брой ВЛ 20 kV до втория стълб на ВЛ**

1. Резюме на предложението.

С уведомление с наш изх.№ ЦУ-ЕСО-1225/24.01.2024 г. сме Ви уведомили за инвестиционно предложение за „п/ст „Пазарджик“ 110/20 kV, реконструкция на уредба 110 kV“.

С Ваше становище с изх. № ПД-01-51-(1)/07.02.2024 г. сме уведомени, че инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка. Също така, компетентният орган е преценил, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Изменението, предмет на настоящото уведомление разглежда промяна в броя на кабелираните изводи 20kV. В настоящото изменение кабелирането на извод „Главиница“ отпада.

За извод „Кътевица“ се променя местоположението на първият стълб. Същият ще бъде разположен в близост до оградата на подстанцията, от вътрешната страна. Кабелиране се

извършва от килия 20kV на подстанцията до първия стълб на ВЛ 20kV „Кътевица“. Това налага и частична промяна в трасето на кабела.

2. Описание на основните процеси.

Единствените разлики спрямо проекта, представен Ви с уведомление с наш изх.№ ЦУ-ЕСО-1225/24.01.2024 г. са в част Кабелиране на един брой ВЛ 20 kV до втория стълб на ВЛ както следва:

Изменението, предмет на настоящото уведомление разглежда промяна в броя на кабелираните изводи 20kV. В настоящото изменение кабелирането на извод „Главиница“ отпада.

За извод „Кътевица“ се променя местоположението на първият стълб. Същият ще бъде разположен в близост до оградата на подстанцията, от вътрешната страна. Кабелиране се извършва от килия 20kV на подстанцията до първия стълб на ВЛ 20kV „Кътевица“. Това налага и частична промяна в трасето на кабела.

Други изменения в инвестиционното предложение не се предвиждат.

Взривни работи не се предвиждат.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и/или одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие.

Основният разрешителен режим, имащ отношение към реализацията на инвестиционното предложение, е свързан с получаването на разрешение за строеж, съгласно действащата в страната нормативна база, а именно Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него.

4. Местоположение

Подстанция Пазарджик се намира в поземлен имот 55155.508.467, област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“, вид собств.държавна частна, вид територия урбанизирана, НТП - за електроенергийно производство, площ 9642 кв. м, стар номер 7566, кв. 5, по плана на индустриална зона, парцел част УПИ I, подстанция, заповед за одобрение на КККР № РД -18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК и съгласно нотариален акт № 77/12.04.2017г.

Инвестиционното предложение не засяга защитени зони или защитени територии, както и обекти на културното наследство.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Няма.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Няма да има отделяне на вредни вещества и газове, които да замърсяват околната среда и въздуха. Няма да се отделят радиоактивни, йонизиращи и ултравиолетови лъчения.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Образуваните в процеса на СМР строителни отпадъци ще се управляват съгласно изготвения за проекта План за управление на строителните отпадъци, Закона за управление на отпадъците и актовете по прилагането му.

8. Отпадъчни води:

Няма.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Няма